



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-8501AT2149**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	IVT GmbH & Co. KG Gewerbering Nord 5, D-91189 Rohr
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	IVT GmbH & Co. KG Gewerbering Nord 5, D-91189 Rohr
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Trinkwasserinstallationssystem (8501)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Kunststoffrohren (PE-Xc) bzw. Verbundrohren (PE-Xc/Al/PE-HD) und Schiebbehülsenverbindern aus Metall oder Kunststoff, Typ M-MK, M-MV und M-KK
<b>Modell</b> <i>model</i>	Prineto (TrinX)
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 229046 vom 07.09.2023 (SKZ) Ergänzungsprüfung: V335/19.1 vom 25.09.2019 (IMA) UBA-Leitlinie/BWGL: 1085-0639 vom 01.12.2022 (ÖFI) UBA-Leitlinie/BWGL: 2001565 / 11982 / 1Hk vom 30.06.2021 (ÖFI) Mikrobiologische Prüfung: W-297320e-18-SI/Krü vom 17.04.2018 (WHY)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (23.05.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	03.02.2028 / 23-0076-WNV

70028-04-A-DE

13.09.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com